



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А,

тел/факс (8-384-2) 52-87-90, E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**№ 57/1/36**

**Частному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия во имя Святых  
Равноапостольных Кирилла и Мефодия»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 57 от 25.02.2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении: Частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия» (сокращенное название – ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово) государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Виноградовой А.А. по адресу: 650003, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 55.

При проведении проверки присутствовали директор ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово Абрамова Инга Николаевна, заведующий хозяйством ЧОУ «Православная гимназия» г. Кемерово Лисицин Андрей Николаевич.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № п/п | Перечень выявленных нарушений и место их выявления   | Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1     | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 1     | На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. | п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации               | 01.10.2021   |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

